Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku numer 3/2026

w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego, Rzepedź - Jawornik w Rzepedzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku na podstawie art. 37ax ust. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 poz. 416, z późn. zm) w związku z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748) oraz sprawozdania z badań wykonanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie Dział Laboratoryjny, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16, Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku, ul. Jezierskiego 39, 38-500 Sanok, znak: DL.LHK.S.9051.248.2026 z 07.08.2026 r. informuje, że w ramach bieżącego monitoringu jakości wody z wodociągu sieciowego Rzepedź - Jawornik (punkt poboru – Szkoła Podstawowa w Rzepedzi) stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej dla parametru mikrobiologicznego: Bakterie grupy coli – wynik: 5 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100 ml).

Pozostałe parametry mikrobiologiczne, w tym Escherichia coli (0 jtk/100 ml), enterokoki jelitowe (0 jtk/100 ml) oraz ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C (32 jtk/1 ml – wartość prawidłowa), nie wykazują przekroczeń. Parametry fizykochemiczne z grupy A są zgodne z obowiązującymi wymaganiami.

W oparciu o przeprowadzoną i udokumentowaną ocenę zagrożenia stwierdzono, że obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nawet w niewielkiej ilości (5 jtk/100 ml), wskazuje na możliwe zanieczyszczenie mikrobiologiczne systemu dystrybucji i może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, w szczególności dla osób z obniżoną odpornością, dzieci, kobiet w ciąży oraz osób starszych. Jednocześnie, ze względu na brak obecności bakterii E. coli i enterokoków, ryzyko oceniono jako ograniczone, jednak wymagające podjęcia działań zapobiegawczych.

W związku z powyższym woda nie jest przydatna do bezpośredniego spożycia, jednak po przegotowaniu może być używana do celów konsumpcyjnych i higienicznych.

- Woda do spożycia (picie, przygotowywanie posiłków, napojów, lodu, mycie owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycie naczyń oraz higiena jamy ustnej) musi być przegotowana – należy ją doprowadzić do wrzenia i gotować minimum 2 minuty, a następnie pozostawić do ostudzenia.
- Woda nieprzegotowana może być używana wyłącznie do celów sanitarnych i porządkowych (np. spłukiwanie toalet, pranie odzieży, mycie podłóg).
- Osoby z grup szczególnego ryzyka (niemowlęta, małe dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością) powinny bezwzględnie stosować wodę przegotowaną również do mycia i kąpieli – zaleca się używanie wody przegotowanej i ostudzonej.
- W przypadku wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych po spożyciu wody należy skontaktować się z lekarzem.

Dostawca wody został zobowiązany do:

- natychmiastowego ustalenia przyczyny zanieczyszczenia,
- przeprowadzenia działań naprawczych (m.in. płukanie sieci, zwiększenie dawki dezynfekcji, kontrola stanu technicznego),
- wykonania badań kontrolnych w punkcie poboru, w którym stwierdzono niezgodność.

Po uzyskaniu prawidłowych wyników badań kontrolnych i usunięciu przyczyny niezgodności, wydany zostanie kolejny komunikat o przywróceniu przydatności wody do spożycia. Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu wydania komunikatu o przywróceniu przydatności wody do spożycia.